

# 水質検査結果

[令和 5年12月 6日]

白石市の水系ごとに、PFOS・PFOAの測定を実施した結果をお知らせいたします。

## 測定結果

### ● 給水栓

(単位: mg/L) (暫定目標値 0.00005mg/L = 50ng/L)

	深谷公民館(三住水系)	西堀(二ツ森水系)	湯元(湯元水系)	大鷹沢三沢(広域水道)
調査日	PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸)	PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸)	PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸)	PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸)
R5. 11. 14	0.000002未満mg/L	0.000002未満mg/L	0.000002未満mg/L	0.000002未満mg/L