

現場説明閲覧に対する質問及び回答書

令和 7 年 7 月 3 日

工事名		令和7年度 市道(仮称)白石中央工業団地線ほか3路線道路整備工事	回答者	建設部都市創造課長
番号	質 問 事 項		回 答 事 項	
1	盛土工		運搬機種は、ダンプトラック(10 t 積級)	
	明細書内の土砂運搬工にて、運搬機種と		運搬距離は、0.3km以下(DID区間無)	
	運搬距離、又、積込み(掘削)機種を		積込機種は、バックホウ0.8m³(平積0.6m³)	
	ご教授ください。		となります。	
2	排水施設工の排水管材料について		高耐圧ポリエチレン管につきましては、	
	高耐圧ポリエチレン管と記載ありますが		質問事項に記載の材料と同等程度の材料	
	ヘグラ管と考えてよろしいですか。		となります。	
	ご教授ください。			
	以 上		以 上	