

設計図書に関する回答書 令和7年 7月 15日 回答者 建設部建設課長 (公印省略)		
業 務 名	令和7年度 市道三住線道路改良工事	
業務場所	白石市福岡八宮字原 地内ほか	
番号	質 問 事 項	回 答
1	第2号単価表 蓋版据付について、10m当たり18枚との記載ですが、19枚ではないでしょうか。	10m当たりコンクリート蓋(0.5m)18枚、グレーチング(1.0m)1枚で計上しております。
2	附帯工について、単価表記載ですと表層工にて材料が再生密粒度As20Fとなっておりますが、図面上再生密粒度As13となっております。どちらが正でしょうか。	単価表が正しいため、図面を修正します。